


# Dichiarazione di Conformità del generatore

Sez. A	<b>I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03; V1:2022-11; V2:2024-01</b>	
	Costruttore	FIMER S.p.A. Via San Giorgio, 642 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
	Tipo apparecchiatura	Inverter fotovoltaico connesso alla rete / <i>Solar Grid Tied Inverter</i>
	Marca	FIMER
	N.Fasi	Trifase Frequenza: 50 Hz      Tensione: 230/400 V
	Energia primaria utilizzata	Solare (v. RdP All. B)
	Modello del generatore	<b>PVS-100-TL</b>
	Potenza nominale	100 kW
Il generatore:	È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW È in grado di limitare la I <sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale: - utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua	
Sez. B	<b>Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia</b>	
	Costruttore	--
Sez. C	Tipo	Non Integrata
	<b>Caratteristiche del convertitore statico</b>	
	Modello del convertitore statico	<i>vedi "Modello del Generatore"</i>
	Costruttore del convertitore statico	FIMER S.p.A. Via San Giorgio, 642 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
	Versione firmware	Firmware Update Version not less than: 2201B
Potenza nominale convertitore (P <sub>NINV</sub> )	100 kW	
Sez. I	<b>Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)</b>	
	Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
	Rapporti di prova (RdP)	RdP secondo Allegato B: IT24TMF2 001
	Emessi da	Lab. Accreditato - N. Accreditemento - Rif. ente accreditamento: TÜV Rheinland Italia S.r.l. - LAB N° 1356 L - ACCREDIA
Sez. M	<b>Data, firma e riferimenti dell'ente di certificazione</b>	
	Pogliano Milanese, 01/07/2024	TÜV Rheinland Italia S.r.l. Via Mattei, 3 20005 Pogliano Milanese (MI)  <b>Marco Piva</b> Revisore Tecnico / <i>Technical Reviewer</i>
<p><b>Validità della Dichiarazione:</b></p> <p><i>Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicati, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche ai prodotti, possono implicare nuove verifiche e certificazioni. Sono escluse le prove EMC (Rif. B.3).</i></p> <p><i>Questa Dichiarazione di Conformità del Generatore annulla e sostituisce la Dichiarazione di Conformità del Generatore emessa in data 10/06/2024 per gli stessi modelli di generatore.</i></p> <p><i>Allegato al certificato AK 60176854 0001.</i></p>		